



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Московской области

Лобненский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области
адрес: ул. Калинина, д. 4а, г. Лобня, Московская область, 141730 E-mail: lobnya@50.rosпотребнадзор.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 33/01 г. Лобня, ул. Калинина, д. 4а « 15 » Мая 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Лобненского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Московской области Спиридоновой Еленой
Николаевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения городского округа
Долгопрудный средняя общеобразовательная школа № 1, ОГРН 1025001205844, ИНН
5008029459, по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 1.
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Согласно п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - На
каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. Туалетные комнаты
оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Во вновь строящихся
хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются
писсуары, оборудованные перегородками. Туалетные кабинки оснащаются мусорными
ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные
раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для
сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим
нормативам, быть исправным и без дефектов.

- не во всех кабинках санитарных узлов на унитазах имеются сиденья.

2. Согласно п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» -
Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов
протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую
влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В
помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

- имеются поврежденные поверхности на откосах окон (поврежденный пластик), и
откосах дверных проемов (отсутствие наличников), что затрудняет проведение

качественной уборки (фото № 1, № 2, № 4).

3. Согласно п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

- имеются поврежденные (сломанные) плинтуса, где в образовавшиеся щели забивается грязь (фото № 3).

4. Согласно п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

- спортивная площадка на улице имеет повреждение поверхности полимерного покрытия (фото № 5).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить в санитарных узлах постоянное наличие сиденьев на унитазах.

2. Обеспечить наличие наличников на всех дверях, произвести замену поврежденных пластиковых панелей на откосах окон, произвести замену сломанных плинтусов. Поверхности стен и полов не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3. Обеспечить ремонт поврежденной поверхности полимерного покрытия спортивной площадки на улице.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Долгопрудный средняя общеобразовательная школа № 1, ОГРН 1025001205844, ИНН 5008029459, по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 1.
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Лобненский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области, по адресу: Московская обл., г. Лобня, ул. Калинина, д. 4а, тел./факс 8(495) 577-65-70 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках

осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Спиридонова Е.Н.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «15» мая 2023 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

ПМ 50230041000105990497 от 03.05.2023



Ссылка на QR-код мероприятия из ЕРКНМ